

INSTRUKCJA PRZECIWPOŻAROWA OGÓLNA

opracowana w oparciu o rozporządzenie MSWiA z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów
Dz. U. Nr 121 poz. 1138

I. WSZYSTKIE ORGANY ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ, JEDNOSTKI GOSPODARKI USPOŁECZNIONEJ, INSTRUKCJE ORAZ ORGANIZACJE SPOŁECZNE I ZAWODOWE, JAK RÓWNIEŻ OSOBY FIZYCZNE I PRAWNE, SĄ OBOWIĄZANE BRAĆ UDZIAŁ W ZAPOBIEGANIU POŻAROM I ICH ZWALCZANIU NA ZASADACH OKREŚLONYCH W INSTRUKCJI.

II. PRACOWNIK PRZED PRZYJĘCIEM DO PRACY JEST ZOBOWIĄZANY ZAPOZNAĆ SIĘ:

- a) z treścią instrukcji,
- b) ze środkami łączności alarmowej na wypadek pożaru, ich rozmieszczeniem i działaniem,
- c) z obsługą i działaniem podręcznego sprzętu p. poż.
- d) z rozmieszczeniem podręcznego sprzętu pożarniczego i podręcznych środków gaśniczych terenie.

III. ZAPOBIEGANIE POŻAROM W OBIEKTACH ORAZ NA TERENACH PRZYLEGLYCH

Zabronione jest wykonywanie czynności, które mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenienie, utrudnienie prowadzenia działań ratowniczych lub ewakuacji:

1. używanie otwartego ognia i palenia tytoniu w strefach zagrożonych pożarem,
2. garażowanie pojazdów silnikowych w obiektach i pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu,
3. rozgrzewanie za pomocą otwartego ognia smoły i innych materiałów odległości mniejszej niż 5 m od obiektu, przyległego do niego składowiska lub placu składowego z materiałami palnymi,
4. wysypywanie gorącego popiołu i żużlu lub śmieci i odpadków w miejscu umożliwiającym zapalenie się sąsiednich obiektów lub materiałów palnych,
5. przechowywanie materiałów palnych w odległości mniejszej niż 0,5 m od;
 - a) urządzeń i instalacji, których powierzchnie zewnętrzne mogą nagrzewać się do temperatury ponad 100°C,
 - b) linii kablowych o napięciu powyżej 1 kV. Przewodów uziemionych oraz przewodów odprowadzających instalacji odgromowej,
6. użytkowanie elektrycznych urządzeń ogrzewczych ustawionych bezpośrednio na podłożu palnym,
7. stosowanie na osłony punktów świetlnych materiałów palnych,
8. instalowanie opraw oświetleniowych oraz sprzętu instalacji elektrycznych, bezpośrednio na podłożu palnym, jeżeli ich konstrukcja nie zabezpiecza podłoża przed zapaleniem,
9. składowanie materiałów palnych na drogach komunikacji ogólnej służących do ewakuacji,

10. umieszczanie na drogach komunikacji ogólnej służących ewakuacji jakichkolwiek przedmiotów, instalacji oraz elementów wystroju utrudniających ewakuację,
11. zamykanie drzwi ewakuacyjnych sposobem uniemożliwiającym ich natychmiastowe użycie,
12. uniemożliwienie lub ograniczenie dostępu do:
 - a) gaśnic i urządzeń przeciwpożarowych,
 - b) wyjść ewakuacyjnych albo okien dla ekip ratowniczych,
 - c) wyłączników i tablic rozdzielczych prądu elektrycznego oraz kurków głównych instalacji gazowej,
 - d) źródeł wody do celów p.poż.,
 - e) przeciwwybuchowych urządzeń odciążających,
 - f) urządzeń uruchamiających instalacje gaśnicze i sterujących takimi instalacjami oraz innymi, wpływającymi na stan bezpieczeństwa.

IV. WŁAŚCICIELE, ZARZĄDCY LUB UŻYTKOWNICY BUDYNKÓW ORAZ PLACÓW SŁADOWYCH I WIAT Z WYJĄTKIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH JEDNORODZINNYCH, SĄ ZOBOWIĄZANI DO:

1. wyposażenia obiektów w urządzenia p.poż. i zastosowania rozwiązań zapewniających spełnienie wymagań bezpieczeństwa pożarowego zgodnie z wymaganiami przepisów techniczno-budowlanych,
2. umieszczania w miejscach widocznych wykazu telefonów alarmowych oraz instrukcji postępowania na wypadek pożaru,
3. utrzymania urządzeń p.poż. i gaśnic w stanie pełnej sprawności technicznej i funkcjonalnej,
4. zapewnienia odpowiednich warunków ewakuacji,
5. oznakowania zgodnie z Polskimi Normami:
 - a) dróg, wyjść i kierunków ewakuacyjnych,
 - b) miejsc usytuowania gaśnic i urządzeń przeciwpożarowych,
 - c) elementów sterujących urządzeniami przeciwpożarowymi,
 - d) lokalizacji przeciwpożarowych wyłączników prądu, głównych kurków gazu oraz materiałów niebezpiecznych pożarowo i pomieszczeń, pomieszczeń których występują w/w materiały,
 - e) innych, o ile wymagają tego przepisy.
6. opracowania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, pożarowego ile wymaga tego funkcja, kubatura obiektu bądź wielkość strefy pożarowej,
7. postępowania z materiałami niebezpiecznymi zgodnie z warunkami ochrony przeciwpożarowej,
8. prowadzenia niebezpiecznych pod względem pożarowym prac zgodnie z przepisami zawartymi w rozporządzeniu.

V. POSTĘPOWANIE W RAZIE POŻARU

W razie powstania pożaru, pracownik obowiązany jest zachować spokój, a jednocześnie działać szybko i zdecydowanie a w szczególności:

- zaalarmować straż pożarną nie przesądzając czy pożar uda się ugasić, czy nie, **Telefon straży pożarnej - 998 lub z tel. komórkowego 112**
- wszcząć wewnętrzny alarm pożarowy,
- podjąć gaszenie pożaru za pomocą podręcznych środków gaśniczych zachowaniem obowiązujących w tym zakresie zasad,
- podporządkować się ściśle zarządzeniom kierownika akcji gaśniczej.