


Słupsk, dnia 31.01.2006 r.

.....  
(pieczęć nagłówkowa inspektora pracy)

Nr rej. 03147/K005/Ws01/2006



Urząd Gminy w Dębicy Kaszubskiej  
ul. Zjednoczenia 16 a  
76-248 Dębica Kaszubska

## WYSTĄPIENIE

Działając na podstawie art. 9 pkt 5 w związku z art. 21 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 6 marca 1981 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz.U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1362 z późn. zm.), wnoszę o:

1. Przestrzeganie terminów przeprowadzania okresowych szkoleń w zakresie BHP dla pracowników zatrudnianych na stanowiskach robotniczych i kierujących pracownikami.
2. Nie dopuszczanie do wykonywania prac rozbiórkowych oraz prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z nieruchomości/obiektów będących własnością Gminy Dębica Kaszubska przez podmioty nie posiadające wymaganych pozwoleń i uprawnień w tym zakresie oraz w sposób niezgodny z obowiązującymi wymogami przy wykonywaniu takich prac.
3. Ustalenie osoby/osób odpowiedzialnych ze strony Gminy Dębica Kaszubska za dopuszczenie do wykonywania w sposób rażąco niezgodny z prawem prac rozbiórkowych ( na działkach Gminy, na terenie prowadzonej przebudowy oczyszczalni ścieków) i prac związanych z usuwaniem azbestu (z części obiektu magazynowego, będącego własnością Gminy) na terenie prowadzonej przebudowy oczyszczalni ścieków w Dębicy Kaszubskiej - i wyciągnięcie wobec tej osoby/osób konsekwencji służbowych.

## Uzasadnienie

- Ad. 1. W wyniku kontroli stwierdzono, że pracodawca nie przestrzegał terminów w których należało przeprowadzać dla pracowników szkoleń okresowych w zakresie BHP- i tak np.: Alina Cuper ( sprzątaczką), która odbyła szkolenie BHP w czerwcu 2000 r., następne wymagane szkolenie okresowe odbyła w kwietniu 2005 r.; Iwona Wójcik (kierująca pracownikami) ostatnie szkolenie BHP odbyła w kwietniu b.r., a uprzednie w styczniu 1998 r. Powyższe naruszało przepisy określające częstotliwość przeprowadzania okresowych szkoleń w zakresie BHP- aktualnie § 15 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 ze zmianami z 2005 r. Nr116, poz. 972).
- Ad. 2. W trakcie kontroli Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dębicy Kaszubskiej przy ul. Zjednoczenia 48 stwierdzono, że z części obiektu magazynowego, będącego własnością Gminy, nieuprawniony podmiot dokonywał przekładania płyt eternitowych (zawierających szczególnie niebezpieczny dla zdrowia czynnik rakotwórczy: azbest) nie posiadając ku temu wymaganych uprawnień, zezwoleń i nie zabezpieczając w sposób właściwy resztek płyt eternitowych. O wykonywaniu prac nie

powiadomiono właściwych organów, w tym Okręgowego Inspektora Pracy i Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego- na terenie prowadzonych prac nie wyznaczono i nie zabezpieczono strefy zagrożenia na azbest, nie sporządzono planu prac rozbiórkowych i sposobu usuwania wyrobów zawierających azbest. Ponadto stwierdzono, że ww. część obiektu magazynowego została rozebrana pomimo braku właściwych decyzji zezwalających na powyższe od właściwego organu architektoniczno-budowlanego i nie zgłoszenia tego faktu temu organowi.

Dopuszczenie do tego stanu rzeczy świadczy o niefrasobliwości bądź niedostatecznej kontroli nad zarządzanymi nieruchomościami i obiektami ze strony Gminy - w przyszłości należy więc zintensyfikować kontrole i nadzór nad stanem i użytkowaniem podległych Gminie obiektów oraz bezwzględnie przestrzegać przepisów określonych m.in. w:

- rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 02.04.2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest;
- rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 02.04.1998 r. w sprawie zasad bhp przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów;
- ustawie prawo budowlane i przepisach do niej wykonawczych.

- Ad. 3. W związku z wykazanymi w uzasadnieniu wniosku nr 3 nieprawidłowościami - zasadnym i celowym jest ze strony pracodawcy zastosowanie konsekwencji służbowych wobec osoby/osób winnych za dopuszczenie do powstania ww. nieprawidłowości, celem uniknięcia podobnych zdarzeń w przyszłości.

**O terminie i sposobie wykonania ujętych w wystąpieniu wniosków należy zawiadomić inspektora pracy kierującego niniejsze wystąpienie w terminie 30 dni od dnia otrzymania wystąpienia.**

**Pouczenie:**

Zgodnie z art. 21d ust. 2 ustawy z dnia 6 marca 1981 r. o Państwowej Inspekcji Pracy adresat, do którego skierowano wystąpienie, jest obowiązany w terminie określonym w wystąpieniu zawiadomić inspektora pracy o terminie i sposobie wykonania ujętych w wystąpieniu wniosków.

[PM]

NADINSPEKTOR PRACY

*mgr inż. Piotr Medrkiewicz*

(podpis i pieczęć inspektora pracy)

.....  
(pieczęć zakładu pracy)

0911-4/2006

dotyczy: odpowiedzi na wystąpienie

**Państwowa Inspekcja Pracy**  
Okręgowy Inspektorat Pracy w Gdańsku  
Oddział w Słupsku

Nr rej. 03147/KJ005/Ws01/2006

**Informuję o wykonaniu następujących wniosków wystąpienia**

Nr wniosku wystąpienia	Data wykonania wniosku	Liczba pracowników, których wniosek dotyczy	W przypadku świadczenia podać kwotę w zł	Uwagi
1	-	2	-	Przyjęto do realizacji
2	20.02.2006	8	-	Pouczono pracowników sprawujących stanowiska kierownicze w sprawie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski przyjęty przez Radę Ministrów w 2002 r. w ww. sprawie zostało złożone wyjaśnienie do protokołu kontroli o nr rej. 03147/K005/Ws01/2006 przez Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dębнице Kaszubskiej w dniu 04.01.2006 r.
3	20.02.2006	2	-	Osoby odpowiedzialne: Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej oraz specjalista ds. realizacji inwestycji i remontów budowli. Ww. osoby zostały ukarane upomnieniem

WOJTY GMINY

mgr inż. Grzegorz Grabowski

.....  
(pieczęć i podpis pracodawcy)