



ZAKŁAD KOMINIARSKI
Maciej Kaźmierczak
78-500 Drawsko Pom
ul. J. III Sobieskiego 7/7
Tel. (0-94) 363 44 97
NIP 674-113-39-71, Regon 331434586

KORPORACJA KOMINIARZY POLSKICH STOWARZYSZENIE ZA WODOWE ODDZIAŁ ZACHODNIOPOMORSKI

Drawsko Pom. dnia 17.09.2019

Opinia nr 80/19

Z wyników przeprowadzonych oględzin – ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych w budynku przy **ul. Chrobrego 4 w Drawsku Pom.**

dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych użytkowanych przez: Gmina Drawsko Pom. - przedszkole sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza kominiarskiego Macieja Kaźmierczaka w celu:

Inwentaryzacja przewodów kominowych

W związku z powyższym stwierdza się, co następuje:

Do przewodów kominowych nr 2,3,4 podłączone są indywidualnie kotły gazowe z pomieszczenia kotłowni parter. przewody kominowe nie posiadają wkładów kwasoodpornych. Wymiary przewodów kominowych spalinowych 20x20 wys. 9 mb. Przewód kominowy nr 1 wentylacja z pomieszczenia kotłowni piwnica.


Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. (DzU nr 89 poz. 414), Ustawę o Ochronie ppoż. z dnia 27. 08. 1991 r. (DzU nr 81 poz. 351) oraz na ich podstawie wydane przepisy wykonawcze i obowiązujące normy przedmiotowe, w tym Rozp. Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 03. 11. 1992 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków (DzU nr 92 poz. 460).

Opinię sporządzono w 3 egz. z przeznaczeniem po 2 egz. dla Łukasz Bawarski oraz 1 egz. dla Zakład Kominiarski.

Potwierdzenie odbioru opinii:

Opiniodawca:

Szkic orientacyjny na odwrocie

MISTRZ KOMINIARSKI
wpisany do Rejestru
Mistrzów Kominiarskich KKP
woj. zachodniopomorskie pod Nr 440

Maciej Kaźmierczak

1

2 3 4

Legenda:
KG – kocioł gazowy
W - wentylacja

1

pt	W
----	---

2 3 4

pt	KG	KG	KG
----	----	----	----

ul. Chrobrego 4

MISTRZ KOMINIARSKI
wpisany do Rejestru
Mistrzów Kominiarskich KKP
woj. zachodniopomorskie pod Nr 440
Maciej Kaźmierczak
Maciej Kaźmierczak